

ZO.9.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67
tel. 794 911 117
email: sekretariat@osozarowice.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – roboty budowlane pn. Wykonanie instalacji odgromowej zbiorników Z1, Z2, ZZ i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzebiegowych istniejących instalacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- GRUPA 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków.
- KLASA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
- KATEGORIA 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45312310-3 Ochrona odgromowa.
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Wykonanie instalacji odgromowej zbiorników i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzebiegowych istniejących instalacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach, zawarty jest:

- w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego na który składa się Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego na który składa się przedmiar robót,

- w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego na który składa się projekt wykonawczy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ochrony odgromowej oraz ochrony antyprzebieciowej instalacji zasilania i sterowania na Oczyszczalni Ścieków w Ożarówicach, znajdującej się przy ul. Tarnogórskiej 67 w Ożarówicach.

Zakres prac, prowadzonych według projektu wykonawczego, będzie polegać na:

- 1) wykonaniu ochrony odgromowej zbiorników Z1, Z2, ZZ za pośrednictwem 6 sztuk 15m masztów odgromowych usytuowanych w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników (poza ich konstrukcją) oraz ochrony punktu zlewnego ścieków dowożonych za pośrednictwem 1 sztuki 9m masztu odgromowego usytuowanego w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zlewnego,
- 2) montażu ochrony przebieciowej kablowych obwodów zasilających i sterujących nN 1kV (230/400V) prowadzonych w terenie zewnętrznym oraz ochrony kablowych obwodów sterowania i sygnalizacji 24V prowadzonych w terenie wewnętrznym,
- 3) montażu ochrony przebieciowej obwodów wizyjnych instalacji CCTV (monitoringu) prowadzonych w terenie zewnętrznym. W zakresie 10 kamer usytuowanych na zbiornikach ścieków.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym zakładzie. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wymagania:

- a) Wykonawca będzie dysponować kierownikiem robót tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami posiadającą uprawnienia odpowiednie do zakresu planowanych robót (specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).
- b) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- c) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2) Do oferty należy dołączyć min. :

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- kierownik robót : uprawnienia budowlane specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN) w następujący sposób:
 - cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.Zaoferowana cena oferty brutto obejmuje wartość pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikającego wprost z załączonej dokumentacji oraz przedmiaru robót (a także wszelkie roboty w dokumentacji oraz w przedmiarze robót nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia), podatek VAT, wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz zagospodarowania, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.
- 13) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. **Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
- 14) Zaoferowana cena będzie stała i nie będzie podlegała żadnej waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
- 15) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
- 16) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec zawartych w ofercie informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- 17) Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.
- 18) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 19) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Błaszczuk, tel. 575 811 115

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej

<http://osozarowice.pl/zapytanie-ofertowe-od-01-01-2020/> oraz

<https://zkgoczyszczalnia.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/> w siedzibie Zamawiającego: 42-625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67 w pokoju nr 9 w godz. 8.00-14.00.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XII zapytania ofertowego. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

X. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy **na druku lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

Do oferty należy dołączyć dokumenty kierownika robót tj.: **uprawnienia budowlane specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które**

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wszelkie dokumenty i oświadczenie, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na podstawie postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

XI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaferuje najniższą cenę brutto za wykonanie robót, wskazaną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej <http://osozarowice.pl//zapytanie-ofertowe-od-01-01-2020/>, a także poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2021r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienia postępowania bez rozpatrzenia.

**Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiar robót.
4. Dokumentacja tj.: projekt wykonawczy.
5. Wzór Umowy.
6. Klauzula informacyjna.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel.

NIP.....e-mail.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. **„Wykonanie instalacji odgromowej zbiorników Z1, Z2, Z2 i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzepięciowych istniejących instalacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice” z siedzibą w Ożarówicach**”, na warunkach określonych w zapytaniu:

Ja / My, niżej podpisany/-i:

działając w imieniu i na rzecz:

1) oferuję (-my) realizację zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

za cenę brutto:

(słownie:) złotych;

2) zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie **2 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

- 3) na przedmiot umowy udzielimy **3 letniej** gwarancji;
- 4) oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez **okres 30 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
- 5) oświadczam/-y, że akceptuję /-my w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót będących przedmiotem zapytania;
- 6) oświadczam/-my, że uzyskałem/uzyskaliśmy* wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
- 7) oświadczam/-y, iż złożona przeze mnie/przez nas* oferta spełnia wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym;
- 8) nie będę/będziemy* dochodzić żadnych roszczeń na etapie wykonywania umowy z tytułu popełnionych przez nas błędów kalkulacyjnych, jak również z tytułu niewłaściwie podanych cen jednostkowych;
- 9) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się, do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- 10) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu w związku z **realizacją umowy** (**kierownik robót**)

Imię Nazwisko :

Telefon służbowy:

e- mail służbowy:

Uwaga:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot Pełnomocnik/Lider występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną oraz przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające umocowanie wskazanego podmiotu Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania pozostałych Wykonawców.

.....

miejsce i data

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie instalacji odgromowej zbiorników i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzebiegowych sieci dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice” z siedzibą w Ożarówicach.**

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- GRUPA 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków.
- KLASA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
- KATEGORIA 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45312310-3 Ochrona odgromowa.
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.

Charakterystyka i opis przedmiotu zamówienia:

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice przy ul. Tarnogórskiej 67 w Ożarówicach usytuowane są 4 obiekty kubaturowe:

- budynek administracyjno-socjalny,
- budynek techniczny,
- kompleks 3 napowietrznych zamkniętych zbiorników ścieków (Z1, Z2 i ZZ)
- kontener punktu zlewnego ścieków dowożonych

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono jedynie wykonanie na zbiornikach instalacji połączeń wyrównawczych przez połączenie ze sobą i uziemienie metalowych elementów konstrukcyjnych i technologicznych zabudowanych na obiekcie.

W związku z powyższym przewiduje się wykonanie ochrony odgromowej przedmiotowych zbiorników oraz elementów zagospodarowania punktu zlewnego ścieków dowożonych.

Przyjęto III poziom ochrony odgromowej i urządzenie piorunochronne LPS w klasie III.

Ochronę odgromową zrealizowano z pośrednictwem stalowych masztów odgromowych usytuowanych w bliskim sąsiedztwie obiektów. Rozwiązanie to powoduje odizolowanie instalacji piorunochronnej od konstrukcji budynku oraz od elementów zasilająco-sterujących zabudowanych na zbiornikach, a tym samym ogranicza poziom wyładowań pośrednich trafiających w obiekt oraz przepięć w instalacjach wywołanych przez te wyładowania.

Projekt wykonawczy, według którego prowadzone będą prace, przewiduje:

- 1) ochronę odgromową zbiorników ścieków za pośrednictwem 6 sztuk 15m masztów usytuowanych w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników (poza ich konstrukcją),
- 2) ochronę odgromową punktu zlewnego ścieków dowożonych za pośrednictwem 1 sztuki 9m masztu odgromowego usytuowanego w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zlewnego,
- 3) ochronę przepięciową kablowych obwodów zasilających i sterujących nN 1kV (230/400V) prowadzonych w terenie zewnętrznym,

- 4) ochronę przepięciową kablowych obwodów sterowania i sygnalizacji 24V prowadzonych w terenie zewnętrznym,
- 5) ochronę przepięciową obwodów wizyjnych instalacji CCTV (monitoringu) prowadzonych w terenie zewnętrznym. W zakresie 10 kamer usytuowanych na zbiornikach ścieków.

Rodzaje użytych materiałów:

Ochrona odgromowa zrealizowana zostanie przy zastosowaniu elementów typowych.

Zaprojektowane urządzenia posiadają stosowne certyfikaty, atesty, świadectwa wyrobów oraz gwarancje producentów. Do ochrony odgromowej oraz ochrony przeciwprzepięciowej zaprojektowano następujące urządzenia:

- maszty odgromowe stalowe rurowe o długości 15m przewidziane do montażu na fundamencie betonowym. Maszty zabezpieczone technologią ocynkowania zanurzeniowego (ogniowo).
- maszt odgromowy stalowy rurowy o długości 9m przewidziany do montażu na fundamencie betonowym. Maszt zabezpieczony technologią ocynkowania zanurzeniowego (ogniowo).
- prefabrykowane fundamenty betonowe (podstawy) dla masztów 9m i 15m o długości 1,6m i masie 400kg.
- w sieci uziemień płaskowniki stalowe ocynkowane FeZn 30x4mm.
- do ochrony przeciwprzepięciowej w obwodach nN 1kV -230/400V zastosowano ograniczniki przepięć typ 2 (klasy C) oraz typ 3 (klasy D). Parametry techniczne opisane zostały w projekcie wykonawczym na schemacie: rysunek nr 7E.
- do ochrony przeciwprzepięciowej w obwodach sterowania 24V zastosowano ograniczniki przepięć torów sygnałowych 24V. Parametry techniczne opisane zostały w projekcie wykonawczym na schemacie: rysunek nr 8E.
- do ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji wizyjnej CCTV (monitoring wizyjny) zastosowano ograniczniki przepięć LAN. Parametry techniczne opisane zostały w projekcie wykonawczym na schemacie: rysunek nr 8E.

Szczegółowy zakres rzeczowy wykonania robót określa projekt wykonawczy, przedmiar robót.

Zakres i kolejność robót:

Celem niniejszych robót budowlanych jest montaż instalacji ochrony odgromowej kompleksu zbiorników Z1, Z2, ZZ oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych przy ul. Tarnogórskiej 67 w Ożarowicach. Zakres robót budowlanych związanych z ochroną odgromową i przeciwprzepięciową wraz z montażem masztów odgromowych obejmuje:

- Wytyczenie geodezyjne w terenie odcinków tras sieci uziemień.
- Wytyczenie geodezyjne w terenie lokalizacji stanowisk masztów odgromowych.
- Ręczne wykonanie w ziemi wykopu liniowego o szerokości 0,4m i głębokości 0,7m.
- Wykonanie na dnie rowu podsypki z piasku o grubości 10cm.
- Ułożenie w rowie kablowym rur osłonowych
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod utwardzoną nawierzchnią drogi wewnętrznej.
- Ułożenie w rowie bednarki stalowej.
- Wykonanie nadsypki z piasku o grubości 10cm oraz zasypanie wykopu.
- Ręczne wykonanie wykopów o gł. 1,6m i powierzchni dna 0,5m²; pod stanowiska masztów odgromowych.
- Montaż przy użyciu dźwigu prefabrykowanych fundamentów betonowych o masie do 400kg stanowiących elementy posadowienia masztów.
- Montaż przy użyciu dźwigów na fundamentach masztów odgromowych.

- Wykonanie podłączenia płaskowników uziemiających pod maszty oraz do istniejącej sieci uziomów.
- Próby montażowe.
- Montaż w istniejących tablicach zasilająco-sterujących ograniczników przepięć z wykonaniem ich podłączenia.

Roboty ziemne:

W bliskim sąsiedztwie lokalizacji masztów odgromowych oraz wzdłuż projektowanych uziemień poziomych przebiegają ciągi istniejącego uzbrojenia, których trasy wynikają z planu sytuacyjnego rys. nr 1E oraz nr 2E. Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego w czasie realizacji uzbrojenia oraz ze względu na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu winny być wykonane ręcznie pod nadzorem Kierownika oczyszczalni ścieków w Ożarowicach lub pod nadzorem osoby przez niego wyznaczonej. Przed rozpoczęciem wszelkich robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras urządzeń podziemnych. W tym przypadku odspojenie gruntu może się odbywać tylko sposobem ręcznym bez użycia kilofów. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymaganej normą odległości co najmniej 0,5m od istniejących sieci. Trasę sieci zaprojektowano w trawniku wzdłuż i w poprzek jezdni lub chodnika. Poręczne przejście pod drogą wewnętrzną o nawierzchniach utwardzonych należy wykonać metodą przewiertów sterowanych, tj. bez otwarcia nawierzchni jezdni.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym.

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy tzn. teren Oczyszczalni Ścieków w Ożarowicach w zakresie określonym w projekcie wykonawczym PW oraz egzemplarz projektu wykonawczego.

Sposób stosowania zabezpieczeń, warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych związanych z budową uziomów poziomych oraz z montażem masztów odgromowych przy użyciu dźwigu regulują przepisy zawarte w szczegółowych rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401).

Obiekt, na terenie którego prowadzone będą prace: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice**

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Warunki płatności:

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w terminie **do 21 dni** licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, na konto bankowe podane w fakturze. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk

UMOWA Nr OŚ/...../2021

zawarta dnia 2021r. w Ożarowicach pomiędzy:

Samorządowym Zakładem Budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, działającym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, wpisanym do rejestru związków międzygminnych pod nr 312 prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, posiadającym nr NIP: 6252451538 oraz nr REGON: 243634280,

reprezentowanym przez:

mgr inż. Mariusza Błaszczuk – Kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 marca 2016 r., udzielonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach w osobach:

- 1) Stanisława Nowak – Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice ,
 - 2) Sławomira Hyla – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,
 - 3) Stanisława Wieczorek – Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,,
- zwanego w Umowie **ZAMAWIAJĄCYM**,

a:

mającym siedzibę:

posiadającym: REGON : NIP:

zwanym dalej **“WYKONAWCĄ”**.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego ozn. ZO.9.2021 z dn. 19.07.2021r. na zadanie: „Wykonanie instalacji odgromowej zbiorników Z1, Z2, ZZ i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzebieciowych istniejących instalacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.”
2. Szczegółowy zakres robót obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia, wynikającego z dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego, a także wszelkie roboty w dokumentacji tej oraz w przedmiarze robót nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

3. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji niniejszej umowy, interpretowane będą w oparciu o zapisy § 1 ust.2 i ust.3.

§ 2

REALIZACJA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców:
.....

§ 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY:

1. Strony ustalają termin realizacji umowy na 2 miesiące od daty podpisania umowy.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, o których mowa w ust. 1, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu wykonania robót jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemny wniosek o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. Wniosek taki nie może być jednak zgłoszony później niż w ostatnim dniu terminu realizacji umowy.
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyśpieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie wykaże na piśmie, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, otrzymanym projektem instalacji odgromowej, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
 - 2) przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401).
 - 3) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1219)
 - 4) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
 - a. certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
 - b. aprobaty techniczne,
 - c. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
 - d. atesty,
 - 5) protokolarne przejście terenu budowy,
 - 6) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,
 - 7) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
 - 8) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- 9) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
 - 10) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego w tym protokołów z wykonanych pomiarów, atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane obejmujących materiały wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
 - 11) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
 - 12) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
 - 13) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych dokumentów, w tym atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane obejmujących materiały wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- 1) przekazanie terenu budowy,
 - 2) nadzór na prowadzonych pracami,
 - 3) odbiór przedmiotu umowy zatwierdzonego protokołem.

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Strony zgodnie ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwociezłotych brutto
(słownie: złotych/100 brutto)
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
2. Wynagrodzenie to obejmuje wartość pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym ewentualnych robót nieobjętych dokumentacją i przedmiarem robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, na konto bankowe podane w fakturze.
4. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zamawiający dokona zapłaty na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie **do 21 dni** licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w banku.
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za opóźnienia w zapłacie należności w wysokości ustawowej obowiązującej w okresie rozliczeniowym.
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i są uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

§ 6
OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - 1) po stronie Zamawiającego:,
tel.:, e-mail:
 - 2) po stronie Wykonawcy:,
tel.:, e-mail:
2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 10 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 7
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela na przedmiotu umowy gwarancji **na okres 3 lat**.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru końcowego robót i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ust. stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych.
5. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się przez Wykonawcę z terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona dla każdego z elementów przedmiotu umowy na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

§ 8
KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony mogą domagać się zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
 - 1) Zamawiającemu przysługują kary umowne:
 - a. Za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto umowy.
 - 2) Wykonawcy przysługują kary umowne:

- a. Za zwłokę Zamawiającego w zorganizowaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 ppkt a będą potrącane w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy z tytułu wystawionej przez niego faktury VAT, o której mowa w § 5 niniejszej umowy.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wszystkich wykonanych prac określonych w § 1 niniejszej umowy.
2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót.
3. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad,
 - 2) jeżeli Wykonawca przekroczy termin wyznaczony do usunięcia wad Zamawiający naliczy kary umowne za opóźnienie, w wysokości określonej w §8 ust 1 pkt 1 lit. a. za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone przez Strony protokołem odbioru.

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
 - 1) zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
 - 2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
 - 3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust 4.
4. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:
 - 1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie,
 - 2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
 - b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
 - 3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,
 - 4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy,
 - 5) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,
 - 6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
 - 7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta,
 - 8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
 - 9) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej (pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez Strony, niezależne od nich, na których ujawnienie się i przebieg Strony nie mają wpływu, zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak: strajk generalny ogłoszony a nie związany z działalnością Wykonawcy, wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe).
5. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie mogą naruszać naczelných zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.
6. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
7. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z umową lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej o tydzień w stosunku do terminu przyjętego w umowie lub gdy umowa nie jest prawidłowo realizowana przez Wykonawcę,
 - 3) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10 % całkowitej podstawowej wartości umowy netto zamówienia, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar,
 - 4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru,
 - 5) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne.
4. Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Zabezpieczenie i przekazanie protokołem wykonanych robót Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 - 2) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane, obejmujących materiały wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy do czasu jej rozwiązania.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

nr z dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA (do umowy)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: wozniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny określony przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej umowę)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. **„Wykonanie instalacji odgromowej zbiorników Z1, Z2, Z2 i punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz montaż zabezpieczeń antyprzepięciowych istniejących instalacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, z siedzibą w Ożarowicach”**.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk