

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

spisany w dniu 28 maja 2024r. w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice

1. Przedmiot zamówienia:
„Wymiana hydrantu zewnętrznego nadziemnego oraz zasuwy odcinającej na terenie samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach”
2. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 maja 2024r.
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w terminie określonym w treści zapytania ofertowego:

L.p.	Nazwa firmy	Data wpłynięcia oferty	Cena wykonania usługi brutto
1.	FIREVENT Sp. J. ul. Przy Agorze 16a/10 01-960 Warszawa	21 maja 2024r.	15 000,00 zł Oferta odrzucona

4. Złożonej oferty nie poddano ocenie według ustalonego kryterium (100% cena) albowiem Oferta nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferta została odrzucona.
5. Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta nr 1 została odrzucona, gdyż jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego ZO.7.2024. Wskazany na formularzu ofertowym dane nowego hydrantu nadziemnego DN80 PN10 nie spełniają wymagań opisanych parametrów nowego hydrantu wskazanych w zapytaniu ofertowym tj. materiału wykonania jego kolumny.
6. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na brak złożonej ważnej oferty.

**Kierownik Zakładu
mgr inż. Mariusz Błaszczuk**