

KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO nr 1**ZAMAWIAJĄCY:**

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w jednostce organizacyjnej – Samorządowym Zakładzie Budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach przy ul. Tarnogórskiej 67.

Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej pytania:

Pytanie nr 1:

Do przygotowania oferty, poza zaświadczeniem, o którym pisałem potrzebuję jeszcze:

1. Instrukcji bezpieczeństwa p.poż.
2. Dokumenty dt. Oceny zagrożenia wybuchem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do Zamawiającego nie wpłynęła od Wykonawcy żadna korespondencja o udostępnienie Zaświadczenia, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy.

Dla przygotowania oferty Zamawiający informuję, że przebieg ubezpieczenia przedstawiają następujące posiadane zaświadczenia:

1. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia za okres 01.01.2019r. – 01.05.2022r. wydane przez UNIQA dn. 02 maja 2022r.
2. Zestawienie szkodowości klienta Wiener za okres 15.06.2016r. – 26.06.2020r. wystawione przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dn. 05 maja 2022r.
3. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia za okres 27.06.2019r. – 26.06.2020r. wystawione przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dn. 29 kwietnia 2022r.
4. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń majątkowych w Generali TU S.A. z dn. 24 kwietnia 2023 r. za okresy: od 27.06.2021 r. – 26.06.2022 r.; od 27.06.2022 r. – 26.06.2023 r.

Dodatkowo informujemy, że od dn. 27 czerwca 2021r. nie były zgłaszane żadne szkody do Ubezpieczyciela.

Szkoda zaistniała u Zamawiającego wg kryteriów zapytania ofertowego wynikała z wyładowania atmosferycznego. Po zdarzeniu Zamawiający zainstalował dodatkowe zabezpieczenia odgromowe. Wysokość wypłat i data szkody określono w Zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia za okres 01.01.2019r. – 01.05.2022r. wydane przez UNIQA dn. 02 maja 2022r.

Ponadto Zamawiający informuję, iż projektant w projekcie budowlanym zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Decyzją nr 1260/12 z dnia 10 września 2012r. zawarł następującą informację:

„(....)Budynek administracyjno-socjalny, techniczny i obiekty mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków nie kwalifikują się zasadniczo do kategorii zagrożenia wybuchem i kategorii zagrożenia dla ludzi.

Warunkiem nie klasyfikowania do pomieszczeń zagrożonych wybuchem jest prowadzenie ciągłego procesu oczyszczania mechanicznego i biologicznego, bez zastoju i fermentacji ścieków”.

W związku z powyższym Zamawiający nie posiada dokumentu dot. oceny zagrożenia wybuchem.

Zamawiający dodatkowo informuję, że w momencie zaniku napięcia zasilanie rezerwowe dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice stanowi agregat prądotwórczy.

Zamawiający udostępnia na potrzeby sporządzenia oferty posiadaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego – Obiekty oczyszczalni ścieków opracowaną 7 października 2022r.

Załączniki:

1. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia za okres 01.01.2019r. – 01.05.2022r. wydane przez UNIQA dn. 02 maja 2022r.
2. Zestawienie szkodowości klienta Wiener za okres 15.06.2016r. – 26.06.2020r. wystawione przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dn. 05 maja 2022r.
3. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia za okres 27.06.2019r. – 26.06.2020r. wystawione przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dn. 29 kwietnia 2022r.
4. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń majątkowych w Generali TU S.A. z dn. 24 kwietnia 2023 r. za okresy: od 27.06.2021 r. – 26.06.2022 r.; od 27.06.2022 r. – 26.06.2023 r.
5. Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego – Obiekty oczyszczalni ścieków opracowaną 7 października 2022r.

Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk