

**ZO.2.2025**

## **KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO NR 2**

**dot.: postępowania znak: ZO.2.2025 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – dostawa pn. Sukcesywny zakup i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarówce.**

Działając jako Kierownik samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarowicach (dalej jako „Oczyszczalnia”) niniejszym informuję, iż w dniu 22 stycznia 2025r. został przeprowadzony przez Zamawiającego test polielektrolitu (środka) o nazwie Superfloc C-72089.

Na podstawie przeprowadzonego testu przez Zamawiającego w godz. 11.00 – 23.00 przy użyciu swojego sprzętu laboratoryjnego uzyskano następujące parametry technologiczne osadu:

a) efekt odwodnienia osadu 13,62% suchej masy osadu przy dostarczeniu średnio 2% suchej masy osadu.

b) zużycie polielektrolitu oszacowano na poziomie ok. 11,45kg na 1000 kg suchej masy osadu.

Dostarczany polielektrolit musi gwarantować między innymi efekt odwodnienia osadu 13% suchej masy dla osadu oraz maksymalne zużycie polielektrolitu wyrażone w ilości produktu nie może przekroczyć 13 kg na każde 1000 kg suchej masy osadu.

Ze względu, że testowany polielektrolit o nazwie: Superfloc C-72089 spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym ozn. ZO.2.2025 z dn. 15 stycznia 2025r. Zamawiający dopuszcza środek o nazwie Superfloc C-72089 w postępowaniu znak: ZO.2.2025 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarówce.

**Kierownik Zakładu**  
**/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**